

Abwasserzweckverband "Obere Röder", An den Dreihäusern 14, 01454 Radeberg

Planungsbüro Schubert Gmbh & Co. KG Charlene Caspar Rumpeltstraße 1

01454 Radeberg

Ihr Zeichen: F23076

Ihre Nachricht vom: 10.10.2023

Unser Zeichen: po Unsere Nachricht vom:

Christoph Poitzsch Telefon: 03528 433-362

Telefax: 03528 433-315 E-Mail: abwasser@zv-radeberg.de

Datum: 29. November 2023

Bebauungsplan "Wohnbebauung Fl.-Nr. 807/24, Gemarkung Wachau" Feldschlösschen Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB. Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Frau Caspar,

zum oben genannten Bebauungsplan "Wohnbebauung Fl.-Nr. 807/24, Gemarkung Wachau" om OT Fledschlösschen im Vorentwurf in der Fassung vom 10.10.2023, gibt es von Seiten des Abwasserzweckverbandes "Obere Röder" in seiner Funktion als Betriebsführer, der Ortsentwässerungsanlagen für Regen- und Schmutzwasser sowie der Kläranlage Radeberg in welche der Schmutzwasserkanal mündet, folgende Hinweise und Anmerkungen.

Richtungsänderungen im umzuverlegenden Schmutzwasserkanal mittels sind Schachtbauwerken auszuführen. Als Schutzstreifenbreite für den vorhanden und später neu errichteten Schmutzwasserkanal, empfehlen wir eine Breite von 6m nach DVGW W400-1.

Mit freundlichen Grüßen

Abwasserzweckverband "Obere Röder"

Thomas Marguardt

Leiter Technik

Christoph Poitzsch

Gruppenleiter Abwasser